

Číslo. FF197-20150508

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** FF197
- Zamýšlené/zamýšlená použití:** Systém těsnění je určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce, v místě spáry.
- Výrobce:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel, The Netherlands
- Systém/systémy POSV:** Systém 1
- 6b. Evropský dokument pro posuzování:** ETAG 026-3
Evropské technické posouzení: ETA 15/0172
Subjekt pro technické posuzování: Warrington Certification Limited (UK)
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Warrington Certification Limited (UK)

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní požadavky	Vlastnost
Mechanická odolnost a stabilita	
Není	Není relevantní
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E
Požární odolnost (EN 13 501-2)	viz ETA 15/0172 Annex A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost (EN 1026: 2000)	NPD
Vodotěsnost (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Nebezpečné látky	Kategorie IA1, S/W3 Prohlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita (EOTA TR001:2003)	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu (EOTA TR001:2003)	NPD
Přilnavost (EOTA TR001:2003)	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost (EN 10 140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti (EN 12 664, EN 12 667 nebo EN 12 939)	NPD

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Základní požadavky	Vlastnost
Propustnost vodních par (EN ISO 12 572 / EN 12 086)	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba (EOTA TR 024: 2009)	Y ²
Udržitelné využívání přírodních zdrojů	
Udržitelné využívání přírodních zdrojů	NPD

NPD = žádná stanovená vlastnost

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

M. Liptrot, Operations Director

V Arkelu dne 7. října 2020.....

Annex:

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel, The Netherlands

15

FF197-20150508
Nullifire.eu/FF197

ETA 15/0172

ETAG 26 – 1 and 3

1121-CPR-JA5067

Systém těsnění je určený pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce, v místě spáry.

Základní požadavky	Vlastnost
Mechanická odolnost a stabilita	
Není	Není relevantní
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E
Požární odolnost (EN 13 501-2)	viz ETA 15/0172 Annex A
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	
Průvzdušnost (EN 1026:2000)	NPD
Vodotěsnost (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Nebezpečné látky	Kategorie IA1, S/W3 Prohlášení výrobce
Bezpečnost a přístupnost při užívání	
Mechanická odolnost a stabilita (EOTA TR001:2003)	NPD
Odolnost proti nárazu/pohybu (EOTA TR001:2003)	NPD
Přilnavost (EOTA TR001:2003)	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová neprůzvučnost (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti (EN 12664, EN 12667 nebo EN 12939)	NPD
Propustnost vodních par (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití	
Trvanlivost a údržba (EOTA TR 024:2009)	Y ²
Udržitelné využívání přírodních zdrojů	
Udržitelné využívání přírodních zdrojů	NPD